



- UWAGA:
- Poziomy w piwnicy oraz pion i instalację w obrębie klatki schodowej wykonać z rur stalowych czarnych bezszwowych łączonych przez spawanie
 - Instalacja mieszkaniowe wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do gazu łączonych przez kształtki zaprasowywane atestowane do gazu
 - Pod pionami gazowymi montować kurki gazowe kołnierzowe
 - Przed urządzeniami gazowymi - kuchenkami 4-palnikowymi należy zamontować kurek gazowy DN15 oraz filtr siatkowy do gazu DN15
 - Instalację stalową zabezpieczyć antykorozyjnie
 - Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych
 - Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m
 - Rozstaw uchwyków dla przewodów gazowych nie powinien być mniejszy niż:
 - *1,5m dla rur średnicy < 40 mm
 - * 2,0m dla rur ≥ 40mm
 - *3,0m na długich odcinkach prostych bez załamań
 - *na przewodach pionowych rozstaw uchwyków nie powinien być mniejszy niż 2,5m
 - Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza
 - Na ostatniej kondygnacji wybić otwór i zamontować kratkę wentylacyjną wywiewną

OZNACZENIA

- proj. instalacja gazowa w piwnicy i na klatce schodowej (stal czarna bezszwowa spawana)
- proj. instalacja gazowa mieszkaniowa (miedź zaciskowa z atestem do gazu)
- proj. pion gazowy (stal czarna bezszwowa spawana)
- KG - istniejąca kuchenka gazowa 4-palnikowa
- ZK - proj. kurek gazowy kołnierzowy - montaż pod pionem gazowym
- W - istniejąca kratka wentylacyjna wywiewna pod stropem
- ROS Ø - tuleja ochronna - średnica 2 dymensje większa niż średnica rury przewodowej
- GA - proj. gazomierz miechowy G-4 rozstaw: 130mm na konsoli gazowej 130mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Słupsk NIP.839-295-06-04 Tel.697-262-343 e-mail:p.milejszo@wp.pl	
	REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM	FAZA PAB
INWESTOR:	SM "Kolejarz", ul. Br. Gierymskich 1, 76-200 Słupsk	
ADRES:	ul. Bat. Chłopskich 4, dz. nr 864/1, obręb 10, Słupsk, identyfikator działki: 226301_1.0010.864/1	
TYTUŁ RYS.:	Rzut piwnicy. Wewnętrzna instalacja gazowa	GRUDZIEŃ 2025 SKALA 1:100 S1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr POM/0284/PWBS/16	PODPIS
		NR STRONY